

## NOTA INFORMATIVA

Vă informăm că:

Stingătoarele care au ca dispozitiv de acționare buton percutor (tip „ciupercă”) și stingătoarele care au ca dispozitiv de acționare cu parghie **fara manometru** au durată normală de viață expirată, ceea ce le afectează parametrii de funcționare.

De asemenea parametrii constructivi nu se încadrează în prevederile standardelor actuale;

Datorită funcționării defectuoase , se recomandă înlocuirea lor cu stingătoare presurizate permanent care respectă toate normele aflate în vigoare.

Extras din SR EN3:

4.1.2 Un stingător portativ de incendiu este constituit din următoarele componente:

- a. recipient
- b. fittingurile recipientului, care sunt fixate sau înfiletate pe recipient, și includ cel puțin următoarele:

- **dispozitiv(e) de control;**\*
- ansamblu furtun și /sau pâlnii și/sau duze;
- ansamblu cap
- dispozitiv de operare

\* dispozitiv de control = manometru

---