



CENTRUL NAȚIONAL PENTRU SECURITATE  
LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

NESECRET

Exemplar unic

Nr. C/15603

București: 17.05.2018

Către,

**ASOCIAȚIA PENTRU O PIAȚĂ A STINGERII INCENDIILOR ARMONIZATĂ**  
**- APSIA**  
e-mail: office@apsia.ro

Urmarea solicitării dumneavoastră nr. 4/12.04.2018, vă comunicăm următoarele:

- Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă nu are în sfera de competențe atribuții privind interpretarea textelor actelor normative;

- situațiile în care se impune scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu sunt stabilite prin Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, aprobate prin OMAI nr. 138/2015;

- așa cum am precizat în adresa nr. C/15532/21.03.2018, potrivit prevederilor art.19 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (1) lit. a) și art. 23 alin. (1) lit. a) din Normele tehnice, lucrările de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, necesită, ca primă etapă, identificarea stingătorului; imposibilitatea efectuării acestei operațiuni, indiferent de factorii ce o determină, duce la scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;

- potrivit prevederilor art. 24 din Normele tehnice, „Durata de viață normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului”;

Metodologia de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor a fost aprobată prin OMAI nr. 88 din 2 aprilie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 239 din 9 aprilie 2012.

Întrucât durata normată de viață de 20 de ani depășește data intrării în vigoare a OMAI nr. 88/2012, se poate distinge faptul că, și stingătoarele de incendiu introduse în


mod legal pe piață anterior acestei date pot fi verificate, reîncărcate și reparate, cu respectarea prevederilor Normelor tehnice aprobate prin OMAI nr. 138/2015.

Astfel, în termenul de 20 ani, raportat la data prezentei, 17.05.2018, au fost în vigoare, succesiv următoarele acte normative pe baza cărora au fost introduse în mod legal pe piață stingătoarele de incendiu:

- Ordonanța Guvernului nr. 60/28.08.1997;
- Ordinul ministrului de interne nr. 85/14.06.2001;
- Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 607/09.09.2008;
- Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 88/02.04.2012.

Menționăm că, pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, este necesară coroborarea și respectarea legislației din domeniul apărării împotriva incendiilor și a prescripțiilor tehnice ISCIR.

**ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL PENTRU SECURITATE  
LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ**



**drd. ing. Lucian Ionel CRĂCIUN**